

INFORMATION TECHNIQUE

N° CDI

Par :EKE

Date:10/09/2010

Concerne : Explication sur l'envoi des messages concernant les ADAC le réseau CDI-net.

Envoi d'un message de répétition de la mise en route et de l'arrêt d'un ADAC sur le réseau CDInet.

Je confirme bien que cette répétition n'est active que lorsque l'écriture dans le MEMO des événements ADAC ON/OFF est active dans la configuration du tableau CDI-1 (case à cocher "Actuators ON/OFF in MEMO" du CDI-ToolKit/CDI-1 Configuration/Power & TX/TX mode).

En fait, pour les ADAC, cette configuration gère simultanément :

1. l'écriture dans le MEMO
2. l'envoi à l'imprimante locale
3. l'envoi aux unités de répétition du CDInet

Donc si la case n'est pas cochée les messages des ADAC ON/OFF n'apparaît pas sur le réseau CDI-net et n'apparaît pas dans le mémo. Donc si on doit l'utiliser pour les messages en GPCDI on doit cocher la case au détriment du désagrément que cela procure sur le remplissage du memo CDI.

SA B.E.S.S.E.R.

*Bureau d'Etudes de Systèmes de Sécurité Electroniques –Recherche & Développement
26a , rue Principale , L9980 WILWERDANGE*

Tél : (00352) 26.95.72.12 Fax : : (00352) 26.95.74.13 E-mail : besser@pt.lu